


# SILICABLE® 350 °C

## Verbundisolierung UL- und cUL-Zulassung



EINADRIGE LITZEN UND KABEL  
MIT VERBUNDISOLIERUNG



- 1 • Seele aus vernickeltem Kupfer oder Nickel.
- 2 • Verbundisolierung: Mica-Band(Bänder) und/oder Glasseideumspinnungen) + imprägniertes Glasseidegeflecht.

### Eigenschaften Allgemein

- Maximale Temperatur im Dauerbetrieb: +350 °C.
  - Gute Temperaturwechsel- und Korrosionsbeständigkeit.

### Elektrisch

- Nennspannung: je nach Style-Nr. (siehe nebenstehende Tabelle).
- Prüfspannung: je nach Style-Nr.

### Standardausführungen

- Standardfarben: grau, braun oder naturfarben.
  - Aufbau der Seelen: bei uns anfragen.

### Zulassungen / Normen

- UL-Zulassung gemäß Norm UL 758 – Zulassung Nr.: E101965.
- cUL-Zulassung (CSA) gemäß Norm C22.2 Nr. 210 - Zulassung Nr.: E101965
- Vernickeltes Kupfer gemäß Klasse 27% gemäß Norm ASTM B355.
- Nickel Typ 200 gemäß Norm ASTM B160.
- "Horizontal flame test" gemäß UL-Zulassung.
- FT2 "flame rating" gemäß cUL-Zulassung.
- VW-1-Zulassung für den Style 5304.

### Anwendungen

- Verdrahtung von Industrieöfen und Trockenkammern.
  - Verdrahtung von Widerständen, Filtereinsätzen, Heizplatten und Ringheizkörpern.
- Verdrahtung von Haushaltsgeräten für den häuslichen oder gewerblichen Gebrauch.

### Optionen

- Andere Farben: bei uns anfragen.
- Elektrischer Schirm einzeln oder allgemein: bei uns anfragen.

### Style Nr.

5294

5285

5304-VW-1

### Zulassung

350 °C – 300 V

350 °C – 300 V

350 °C – 600 V

Nenn- querschnitt AWG	Nenn- querschnitt (mm²)	Mittlere Stärke der Isolierung (mm)		Nenn- durchmesser* (mm)		Mittlere Stärke der Isolierung (mm)		Nenn- durchmesser* (mm)	
		5294	5285	5294	5285	5304-VW-1	5294	5304-VW-1	
30	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
28	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-
26	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0.22	0.46	2.2	1.14	2.9	0.66	2.5	0.66	2.5
22	0.34	0.46	2.4	1.14	3.0	0.66	2.6	0.66	2.6
-	0.5	0.46	2.5	1.14	3.2	0.66	2.8	0.66	2.8
20	0.6	0.46	2.6	1.14	3.3	0.66	2.9	0.66	2.9
-	0.75	0.46	2.8	1.14	3.4	0.66	3.0	0.66	3.0
18	0.93	0.46	2.8	1.14	3.5	0.66	3.1	0.66	3.1
-	1	0.46	2.9	1.14	3.6	0.66	3.2	0.66	3.2
16	1.34	0.46	3.3	1.14	3.8	0.66	3.4	0.66	3.4
-	1.5	0.46	3.4	1.14	3.9	0.66	3.5	0.66	3.5
14	-	0.46	3.5	1.14	4.4	0.66	3.8	0.66	3.8
-	2.5	0.46	3.9	1.14	4.5	0.66	4.1	0.66	4.1
12	-	0.46	4.2	1.14	4.6	0.66	4.6	0.66	4.6
-	4	0.46	4.3	1.14	4.9	0.66	4.7	0.66	4.7
10	-	0.46	4.9	1.14	6.0	0.66	4.8	0.66	4.8
-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	25	-	-	-	-	-	-	-	-
2	35	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
1/0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/0	70	-	-	-	-	-	-	-	-
3/0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	95	-	-	-	-	-	-	-	-
4/0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Leitfähiges Metall		EG		EG		EG			

### Ansprechpartner für dieses Produkt:

#### OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert  
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10  
omerin@omerin.com

#### OMERIN division silisol

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne  
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00  
silisol@omerin.com

### ERKLÄRUNG

- Leitfähige Metalle
- B Kupfer verzinkt
- B\* Kupfer verzinkt (ø > 0,38 mm)
- C Kupfer vernickelt
- D Kupfer versilbert
- E Nickel
- F Kupfer blank
- F\* Kupfer blank (ø > 0,38 mm)
- G Kupfer vernickelt 27%

- AWM I A Internal wiring, not subject to mechanical abuse
- AWM I A/B Internal wiring
- AWM II A/B External or Internal wiring
- NS Not Specified
- VNS Voltage Not Specified

■: Nennquerschnitte nur UL-zugelassen.

\* Die Angabe des Durchmessers ist unverbindlich, da er je nach Aufbau der Seele variieren kann. Zu berücksichtigen ist nur die mittlere Stärke der Isolierung.

### www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabelumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertriebsbüro zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien.

© Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

